



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ &
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Θεσσαλονίκη 21/3/2016

Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24.3.2016
 ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 492
 ΠΑΚΕΤΟΣ: ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ 2016

Ταχ. Δ/ση : Μοναστηρίου 15
 Ταχ. Κωδ. : 54627
 Πληροφορίες : ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 Τηλ: 2313330889, 2313330890, 08:00 έως 10:00

Αριθμ. πρωτ. ΠΥ:2867

ΠΡΟΣ:

ΔΕΥΑ ΔΕΛΤΑ
 Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 36 - ΧΑΛΑΣΤΡΑ
 57300

ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΣΧΕΤ.: Το υπ αριθμ. 162 έγγραφό σας

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, με το οποίο μας αποστείλατε τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 δικτύων ύδρευσης των περιοχών αρμοδιότητάς σας, και μετά από έλεγχο αυτών, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τα αποσταλθέντα στοιχεία, το νερό των οικισμών ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΣΠΝΔΟΥ, ΔΙΑΒΑΤΩΝ, ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ και ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ, ΕΚΠΛΗΡΩΝΟΥΝ τους όρους της Υ2/2600/2001 ΚΥΑ (ΦΕΚ 892/τβ'/2001) "Περί ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Υπάρχουν παρεκκλίσεις και υπερβάσεις στους οικισμούς ΜΑΛΓΑΡΑ, ΚΥΜΙΝΑ και ΒΡΑΧΙΑ στο αρσενικό, στο μαγγάνιο (Μάλγαρα) και στα χλωριούχα (ΒΡΑΧΙΑ). Με βάση και την προηγούμενη αλληλογραφία μας επιστούμε την προσοχή σας και επισημαίνουμε ότι συνεχίζει να ισχύει η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ για πόση και μαγειρική χρήση στους ανωτέρω οικισμούς, θα πρέπει να ληφθούν ΑΜΕΣΑ μέτρα εξυγίανσης του νερού (λειτουργία των τοπικών εξυγιαντήριων, τακτικός καθαρισμός και απολύμανση δεξαμενών και δικτύων, έλεγχος της καθημερινής χλωρίωσης), και γενικά λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων αρμοδιότητάς σας, έτσι ώστε σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ, να εξασφαλιστεί ότι παρέχετε νερό υγιεινό και καθαρό στους καταναλωτές.

Ε. Π

Ο Προϊστάμενος της Δ/σης



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΛΑΤΣΑΡΝΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ

Σοφοκλής Κουρτίδης
 Επόπτης Δημ. Υγείας