



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ**

**Σίνδος: 05 -12 -2011  
Αριθ. Αποφ.: 1170  
Αριθ. Πρωτ.: 38492**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας φορητών γεννητριών ηλεκτρικού ρεύματος-βενζινοκίνητες για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών προϋπολογισμού 14.760,00€ με ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση.**

**Α Π Ο Φ Α Σ Η  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ**

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.13 περιπτ.VIII του Ν.2286/95.
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.3 του Ν.2503/97.
- 3) Την Υπ.Απόφαση 27319/18-7-2002,ΦΕΚ 945/Β.
- 4) Τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ.4 και 23 παρ.2 της με αριθμ.11389/93 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 185/93)<<Περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ>>(ΕΚΠΟΤΑ).
- 5) Τις διατάξεις του άρθρου 86 & 209 του Ν.3463/2006 όπως αναδιατυπώθηκαν και ισχύουν με την παρ. 3 του αρ. 22 του Ν. 3536/2007.
- 6) Την αριθμ. 177/2011 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής με την οποία διατέθηκε πίστωση ποσού 14.760,00 ευρώ σε βάρος των Κ.Α. 02.20.7135.004, του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2011
- 7) Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ, κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του Ε.Π.Π

**Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε**

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας φορητών γεννητριών ηλεκτρικού ρεύματος-βενζινοκίνητες για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών προϋπολογισμού 14.760,00 € με ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση.


Β. Καθορίζουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας φορητών γεννητριών ηλεκτρικού ρεύματος- βενζινοκίνητες προϋπολογισμού 14.760,00 ευρώ, σύμφωνα με το παράρτημα Α΄.

Γ. Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με νέα απόφαση, αφού προηγηθεί η γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.

**Ο Δήμαρχος ΔΕΛΤΑ**

**Γιουτίκας Νικόλαος**

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

 <p><b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &amp; ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ</b></p>	<p><b>Προμήθεια φορητών γεννητριών ρεύματος</b></p> <p><b><u>ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:</u> Πετρελαιοειδή</b></p> <p><b><u>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:</u> 14.760,00 €</b></p>
--	--

**Τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας γεννητριών ρεύματος**

Για τη διαχείριση καταστάσεων κατά τις οποίες είναι απαραίτητη η χρήση εξοπλισμού ο οποίος ενεργοποιείται με ηλεκτρικό ρεύμα και η παροχή δικτύου είναι ανεπαρκής, κρίνεται αναγκαίο να εμπλουτιστεί ο εξοπλισμός του γραφείου πολιτικής προστασίας με φορητές γεννήτριες ρεύματος.

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αναφέρεται στα κυριότερα τεχνικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει έκαστη γεννήτρια. Πιο αναλυτικά:

Πλαίσιο

Η γεννήτρια θα πρέπει να είναι ανοιχτού πλαισίου σπιβαρής κατασκευής και ηλεκτροστατικά βαμμένου. Πάνω στο πλαίσιο προσαρμόζονται τα βασικά μέρη της γεννήτριας (μοτέρ, δοχείο καυσίμου κλπ).

Θόρυβος λειτουργίας

Κατά τη λειτουργία της γεννήτριας, επειδή δημιουργούνται δονήσεις, να υπάρχει σύστημα αντιδόνησης ει δυνατόν ενσωματωμένο στο πλαίσιο. Τα επίπεδα θορύβου που δημιουργεί η γεννήτρια κατά τη φάση λειτουργίας, σε απόσταση 7 μέτρων, δε θα πρέπει να ξεπερνούν τα 80dB(A).

Κινητήρας – δοχείο καυσίμου

Ο κινητήρας θα είναι βενζινοκίνητος τετράχρονος ο οποίος θα εκκινεί με σχοινί. Το δοχείο καυσίμου θα πρέπει να είναι χωρητικότητας κατ' ελάχιστον 5 λίτρων ενώ για την καλύτερη προστασία ενδείκνυται η ύπαρξη αισθητήρα λαδιού.

Χαρακτηριστικά λειτουργίας

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά λειτουργίας της γεννήτριας αφορούν τη τάση εξόδου και τη συχνότητα εξόδου, καθώς και μεγέθη ισχύος. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται συγκεντρωτικά τα μεγέθη αυτά και οι επιθυμητές τιμές τους.

Τάση / Συχνότητα	380V / 50Hz
KVA	8,5 KVA / 3PH – 2,8KVA / 1PH
Φόρτιση	12V / 8,3 A
Ισχύς συνεχούς λειτουργίας	7,2KVA / 3PH – 2,4KVA / 1PH

**Ρευματοδότες**

Ο ελάχιστος αποδεκτός αριθμός ρευματοδοτών καθορίζεται ως εξής:

- Τάση εξόδου 380V: Τουλάχιστον ένας (1)
- Τάση εξόδου 230V: Τουλάχιστον ένας (1)

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Γεννήτρια Ρεύματος	1.200,00 €	10	12.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ:				12.000,00 €
Φ.Π.Α.:				2.760,00 €
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ:</b>				<b>14.760,00 €</b>

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**

Η τιμή τεμαχίου διαμορφώθηκε μετά από έρευνα αγοράς.

Η προμήθεια του προϊόντος θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους.

Η οφειλή θα αντιμετωπιστεί από δαπάνες που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Δέλτα (πετρελαιοειδή / ΟΤΑ) έτους 2011 στον Κ.Α. 02.20. 7135.004.

Σίνδος, 04 / 11 / 2011

Ο συντάξας

Νατσιδης Άγγελος  
Μηχανολόγος Μηχανικός  
ΠΕ